



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 25 października 2021 r.

WPLYNĘŁO
Urząd Miasta i Gminy Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Sanniki dn. 2021 -11- 02

L. dz. 4738 /
Monika Zielak

Specjalista ds. kancelaryjno - organizacyjnych

WA.ZZŚ.5.435.1.420.2021.MP

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2021 r., znak: OŚ.6220.5.3.2021 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pani Magdaleny Szymańskiej-Pawlak reprezentującej PGE Energia Odnawialna S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyński, woj. mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pani Magdalena Szymańska-Pawlak w imieniu PGE Energia Odnawialna S.A., pismem z dnia 05 sierpnia 2021 r., wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyński, woj. mazowieckie”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk na terenie Gminy Sanniki, powiat gostyński, woj. mazowieckie. Inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW. Łączna powierzchnia działek, na których będzie realizowana inwestycja wyniesie 7,4041 ha zaś zajęta powierzchnia pod panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 ha. Przewiduje się zastosowanie paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stelażu zakotwionym w gruncie lub stojącym na gruncie w ilości do 17 500 sztuk i łącznej mocy ok. 7 MW. Panele zostaną podłączone do falowników umiejscowionych na konstrukcji stalowej ocynkowanej kotwionej w gruncie w ilości do 117 sztuk lub umieszczonych w stacjach elektromagnetycznych w ilości do 7 sztuk. Konstrukcja będzie zamontowana w pozycji horyzontalnej na minimalnej wysokości 70 cm. Przewiduje się zastosowanie maksymalnie 7 stacji transformatorowych nN/SN wyposażonych w transformator do 1MVA, rozdzielnicę SN, układy pomiarowe, układy sterownicze

oraz urządzenia do kompensacji mocy biernej. Stacje transformatorowe umieszczone zostaną na konstrukcji stalowej ocynkowanej kotwionej na fundamencie żelbetowym lub w zabudowie kontenerowej lub w budynku wykonanym metodą tradycyjną bądź w formie prefabrykowanej. W ramach inwestycji przewidziany jest montaż oświetlenia zintegrowanego z systemem alarmowym akustyczno-optycznym. Dodatkowo teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką na słupkach stalowych lub panelami z gotowych elementów ogrodzeniowych o maksymalnej wysokości 2 m. Ogrodzenie zostanie wykończony trzema liniami drutu ostrzowego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017272469 Nida.

Dla JCWP Nida stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 28 listopada 2016 r.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
2. a/a